

781/17 7.0.21

**URZĄD MIEJSKI w KOŁE**  
**KANCELARIA OGÓLNA**

Wstępno: 07. SIE. 2017

Ilość zał. .... podpis: *[Signature]*

L.dz. 2846 skierowano: IP

znak sprawy IP. 7021.542017 *[Signature]*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KOŁE**

**Telefony:**

- informacja o numerach  
wewnętrznych

-centrala 63/ 27 22 279

-PPIS w Kole 63/ 27 21 692

- fax 63/ 27 22 279

- e-mail [psse.kolo@pis.gov.pl](mailto:psse.kolo@pis.gov.pl)  
[sekretariat@psse-kolo.pl](mailto:sekretariat@psse-kolo.pl)

ul. Toruńska 72  
62-600 Koło  
skr. pocztowa 50  
[www.psse-kolo.pl](http://www.psse-kolo.pl)

ON.HK-420/1-4(5)/17

~~oryginał~~ kopia  
Koło, dnia 02.08.2017r.

Miejski Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Energetyczna 11  
62-600 Koło

**DECYZJA**

Na podstawie art. 104 i art. 107 §§ 1, 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz § 17 ust.1, pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr W-659-662/2017 z dnia 23.06.2017r., pobranej w ramach kontroli urzędowej oraz DL/380/2017 i DL/381/2017 z dnia 26.05.2017r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dotyczącymi jakości wody z wodociągu publicznego Koło, gm. Koło

stwierdza:

**przydatność wody z wodociągu publicznego Koło  
do spożycia przez ludzi.**

**Uzasadnienie**

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989) woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989) właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny na podstawie wyników z badań wody realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez podmiot, stwierdza przydatność wody do spożycia.

Jak wynika ze sprawozdań z badań wody nr W-659-662/2017 z dnia 23.06.2017r. pobranej w ramach monitoringu kontrolnego kontroli urzędowej oraz DL/380/2017 i DL/381/2017 z dnia 26.05.2017r. pobranej w ramach monitoringu kontrolnego kontroli wewnętrznej jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). W tym stanie sprawy zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia należało orzec jak w sentencji decyzji.


*Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, ul. Toruńska 72 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.*

*Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*

*Wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1827).*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Koła
3. a/a



WZSTĘPCA  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Kole

*mgr inż. Ewa Woźniak*