



Burmistrz Miasta Koła

62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1
tel.: 632720810; 632723311; fax: 632722984
www.kolo.pl; e-mail: burmistrz@kolo.pl

IP.2600.51.2019

Koło, dnia 30.07.2019 r.

dot. zapytania ofertowego na: „Dostawę oraz montaż automatycznej miejskiej toalety publicznej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, budowa zbiornika bezodpływowego oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej do obsługi toalety – Koło, ul. Sportowa”

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

Gmina Miejska Koło, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, działając jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu udziela odpowiedzi na zadana pytania:

Pytanie 1.

W opisie zamówienia brak informacji dotyczącej materiału na elewację zewnętrzną. Materiał elewacyjny jest bardzo istotnym czynnikiem cenotwórczym. Proszę o określenie materiału na elewację zewnętrzną.

Odpowiedź:

Materiał na elewację zewnętrzną : blacha ocynkowana, powlekana i lakierowana, dopuszcza się inne rozwiązania wandaloodporne.

Pytanie 2.

W opisie przedmiotu zamówienia brak informacji o pojemności zbiornika bezodpływowego. Proszę o określenie tej pojemności.

Odpowiedź:

Pojemność zbiornika bezodpływowego : min 10m³.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie splukiwania przyciskiem bezdotykowym, odpornym na dewastację i wandalizm, a jednocześnie spełniającym w pełni zasady higieny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Sprawę prowadzi:
Mariusz Grabarczyk
tel. 632627521