


Kocioł z jednym obiegiem c.o. pompowym, z regulacją temperatury w podgrzewaczu c.w.u. oraz z opcjonalnym regulatorem pokojowym



Legenda:

ATF	czujnik temp. zewnętrznej QAC34 (w zakresie dostawy kotła)
DWV	zawór trójdrogowy - dostawa wraz z zestawem podłączającym kocioł-zasobnik *)
KP	pompa obiegowa c.o.
MAG	przeponowe naczynie wzbiorcze
TKW	zimna woda pitna
TWF	czujnik temperatury c.w.u. QAZ36 - dostawa wraz z zestawem podłączającym kocioł-zasobnik *)
TWW	ciepła woda użytkowa
TWZ	cyrkulacja c.w.u.
FB	regulator pokojowy RGTB/RGB *)

*) wyposażenie dodatkowe

	Biuro Usług Budowlanych "F.A.-BUD"		ul. Zegarowa 5, 62-600 Koło tel. 63 2610997, 605 215 770 e-mail: fa_bud@interia.pl
Inwestor		Gmina Miejska Koło pl. Stary Rynek 1, 62-600 Koło	
Adres Inwestycji		ul. Energetyczna 3, 62-600 Koło gm. Koło, działka nr ewid. 23/1	
Tytuł Projektu		BUDOWA INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO ORAZ INSTALACJI C.O. I C.W.U. W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM	
Nazwa Rysunku		Schemat kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania	Skala -
Branża		SANITARNA	
Projektant mgr inż. Sylwia Frątczak-Marciniak Upr. bud. Nr WKP/0170/POCS/15, w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń		Podpis	Data 09.2019r
Sprawdził			Nr Rys. S_10