

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOLE

www.gov.pl/web/psse-koło
sekretariat@psse-koło.pl
pssekolo/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-koło.pl

ul. Toruńska 72
62-600 Koło
NIP 666 11 73 999
REGON 000309275

ON-HK.9011.3.15.2022

Koło, dnia 30.03.2022r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KOŁA W 2021r.

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole w oparciu o wyniki prowadzonej w ramach nadzoru bieżącego kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dokonuje **oceny obszarowej jakości wody na terenie miasta Koła:**

1. Producenci wody

Mieszkańców miasta Koła zaopatrywał 1 wodociąg publiczny: Koło, dostarczający zbiorowo wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Właścicielem wodociągu jest miasto Koło, a administratorem Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kole, ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło.

Na terenie miasta Koła znajdują się 3 podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole, ul. Towarowa 6, 62-600 Koło; Zakłady Mięsne „SOKOŁÓW” S.A. Oddział w Kole, ul. Toruńska 262, 62-600 Koło oraz Firma Saint Gobain HPM Polska Sp. z o. o. w Kole, ul. Norton 1, 62-600 Koło.

Nie zarejestrowano indywidualnych ujęć do budynków użyteczności publicznej i do budynków zamieszkania zbiorowego.

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody

2.1. Wielkość produkcji i liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Nazwa wodociągu publicznego	Wielkość produkcji wody [m ³ /d]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Długość sieci wodociągowej [km]	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów	Końcowa roczna ocena jakości wody
Koło	3792,0	22362	90,50	Nie stwierdzono	Przydatna do spożycia

Tab. nr 1. Wodociąg miejski Koło w 2021r.

2.2. Jakość wody

W wodociągu publicznym Koło przeprowadzono 5 kontroli urzędowych oceniających jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach 2 monitoringów parametrów grupy B i 16 monitoringów parametrów grupy A wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Ponadto pobrano w ramach nadzoru sanitarnego 12 próbek obejmujących badania wody surowej przeznaczonej do dializ w Stacji Dializ „DaVita Clinic” ul. Poniatowskiego 25, 62-600 Koło.

Administrator w ramach kontroli wewnętrznej wykonał 2 monitoringi parametrów grupy B i 17 monitoringów parametrów grupy A przekazując terminowo sprawozdania z badań wody do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole.

Po przeprowadzonych badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej ww. wodociągu stwierdzono, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełniała w badanym zakresie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

2.3. Sposób uzdatniania i dezynfekcji wody

W wodociągu publicznym Koło woda ujmowana jest z 4 studni głębinowych, eksploatowanych naprzemiennie. Woda ze wszystkich studni czerpana jest pompami głębinowymi do rurociągu zbiorczego, który doprowadza ją do stacji uzdatniania wody. Proces uzdatniania obejmuje ciśnieniowe napowietrzanie, filtrację żwirową oraz dezynfekcję końcową w sposób ciągły promieniowaniem UV i roztworem podchlorynu sodu.

2.4. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

W wodociągu publicznym Koło nie stwierdzono przekroczeń.

2.5. Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2021r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole wpłynęła jedna skarga na niewłaściwą jakość wody na końcówkach sieci oraz brak monitoringu płukania końcówek sieci wodociągowej zgłoszona przez jednego z mieszkańców. Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań wody oraz nadzór nad działaniami administratora nie potwierdziła ww. zgłoszenia.

PPIS w Kole w 2021r. nie przyjmował zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie miasta Koła

2.6. Postępowanie administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne

Dla wodociągu publicznego Koło Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole wydał 5 decyzji stwierdzając przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3. Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole dokonując oceny obszarowej jakości wody na terenie miasta Koła za 2021r. stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Koło.

Mieszkańcy miasta Koła byli zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

4. Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole dokonuje oceny przydatności jakości wody do spożycia na podstawie sprawozdań z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej. Przy ogólnej ocenie jakości wody pomocne były również sprawozdania z badań wody przeprowadzonych przez właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznych.

W oparciu o nadesłane sprawozdania z badań wody należy stwierdzić, że Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kole wywiązał się z obowiązków w zakresie prowadzenia kontroli wewnętrznej wodociągu Koło zawartych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Na podstawie § 26 ust. 1, 2 i 4 oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) mieszkańcy miasta Koła będący odbiorcami wody z ww. wodociągu uzyskują informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronach internetowych urzędu gminy oraz administratora wodociągu. Informacja winna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniami zdrowotnymi i zaleceniami mającymi na celu minimalizację zagrożeń dla zdrowia ludzkiego.

dokument podpisany podpisem elektronicznym kwalifikowanym

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Koła – ePUAP

2.a/a