


SEKRETARIAT  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

RADA MIEJSKA  
w KOLE

Wpłynęło, dn. 01.06.2018. 

Teresa Brzoska

wpłynęło dn. 01. CZE. 2018 Koło 30.05.2018r.

Radna Rady Miejskiej w Kole

BR.0003.56.2018

Zastępca Burmistrza Miasta Koła

Pani Elżbieta Modrzejewska

## INTERPELACJE

### 1. Dotyczy: Modernizacji przepompowni na ulicy Dąbrowskiego.

Pani Burmistrz, proszę o dokładną informację na temat modernizacji przepompowni na ulicy Dąbrowskiego, na jakim etapie jest inwestycja i kiedy się zakończy. Prace trwają już drugi rok, jeżeli nie będzie zmodernizowana na czas może to się skończyć jakimś zagrożeniem dla całego osiedla. Kręgi betonowe porozkładane są na terenie zielonym, wygląda to nieestetycznie. Proszę o konkretną informację jaka jest przyczyna tego, że nie jest to zakończone i dlaczego trwa to tak długo.

### 2. Dotyczy: wykonania prac na zamku.

Pani Burmistrz, czy przewiduje Pani wykonanie jakichś prac zabezpieczających na zamku, chodzi mi konkretnie o oczyszczenie murów z samosiejek czyli pasożytów, które niszczą mury. Ubolewam nad tym, że w okresie tej kadencji nie zrobiono nic w kierunku zabezpieczenia i oczyszczenia murów wręcz odwrotnie zabytek został zniszczony.

### 3. Dotyczy: umieszczenia tablicy informacyjnej przy placu zabaw.

Pani Burmistrz, proszę o spowodowanie umieszczenia przy placu zabaw Nivea na ulicy Dąbrowskiego tablicy z regulaminem korzystania z placu zabaw, na której byłby ujęty zapis „zakaz wprowadzania zwierząt”.

Z poważaniem  
  
Teresa Brzoska

Do wiadomości:

Przewodniczący RM w Kole Pan Artur Szafranski.



**Urząd Miejski w Kole**  
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1  
tel.: 632720810; 632722311; fax: 632722984  
www.kolo.pl; e-mail: um@kolo.pl

Koło, dnia 12.06.2018r.

IP.0003.20.2018

**Sz. Pan Krzysztof Sobczak – Prezes Zarządu  
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  
ul. Energetyczna 11  
62-600 Koło**

Urząd Miejski w Kole przesyła według kompetencji interpelację Pani Teresy Brzoskiej Radnej rady Miejskiej w Kole dotyczący modernizacji przepompowni na ulicy Dąbrowskiego w Kole. Prosimy o odpowiedź w terminie do 18.06.2018 r.

W załączeniu:

— Pismo Radnej Teresy Brzoskiej z dnia 30.05.2018 r.

Do wiadomości:

1. Sz. P. Teresa Brzoska Radna Rady Miejskiej w Kole.

Z up. BURMISTRZA

Barbara Szulągowska-Bugajak  
SEKRETARZ MIASTA

Sprawę prowadzi:  
Tomasz Kaźmierczak  
Tel: 63 262 75 19

Z-ca Naczelnika Wydziału  
  
Tomasz Kaźmierczak



## Burmistrz Miasta Koła

62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1  
tel.: 632720810, 632722311; fax: 632722984  
www.kolo.pl ; e-mail: burmistrz@kolo.pl

**RADA MIEJSKA  
w KOLE**

Wpłynęło, dn. 21.06.2018 r.

BR.0003.56.2018

Koło, dnia 20 czerwca 2018 r.

**Pani**

**Teresa Brzoska**

**Radna Rady Miejskiej w Kole**

W odpowiedzi na interpelacje złożone przez Panią na LVI Sesji Rady Miejskiej w Kole w dniu 30 maja 2018 r. (data wpływu do Biura Rady i sekretariatu Burmistrza 01.06.2018 r.) informuję:

1. W sprawie modernizacji przepompowni na ulicy Dąbrowskiego w załączeniu przekazuję pismo Prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole Pana Krzysztofa Sobczaka nr DE 1.5033-14/18/358 z dnia 14.06.2018 r.
2. W budżecie miasta na 2018 rok nie ma środków przeznaczonych na wykonanie prac zabezpieczających na zamku. Oczyszczenie murów z samosiejek jest wykonywane przez pracowników gospodarczych Urzędu Miejskiego.
3. Na placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego zostały umieszczone tabliczki z napisem „Zakaz wstępu ze zwierzętami”.

**Z up. BURMISTRZA**

*Barbara Szelańska-Bugajak*  
**SEKRETARZ MIASTA**

Załącznik:

1. Pismo Prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole Pana Krzysztofa Sobczaka nr DE 1.5033-14/18/358 z dnia 14.06.2018 r. w sprawie modernizacji przepompowni na ulicy Dąbrowskiego.

Do wiadomości :

Pan Artur Szafrąński  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole

Przygotował:  
Naczelnik Wydziału IP Hanna Zywert (pkt 2-3)

Sporządził:  
Małgorzata Szlachta-Panek Wydział OA



## Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

62-600 Koło, ul. Energetyczna 11

[www.mzwik-kolo.pl](http://www.mzwik-kolo.pl)

e-mail: [mzwik@mzwik-kolo.pl](mailto:mzwik@mzwik-kolo.pl)

tel. 63 27 20 835, 63 27 20 829

fax. 63 26 16 125

Dział Obsługi Klienta tel. 63 27 20 160

DE 1.5033-14/18/358

Koło, dnia 14.06.2018r.

**Urząd Miasta**  
**ul. Stary Rynek 1**  
**62-600 Koło**

dot. Modernizacji przepompowni na ulicy Dąbrowskiego

W odpowiedzi na interpelację Radnej Rady Miejskiej w Kole Pani Teresy Brzoskiej Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole informuje, że inwestycja polegająca na modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Dąbrowskiego została przerwana w 2017r. ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, który uniemożliwił osadzenie zbiorników przepompowni na głębokość ok. 6 m.

Nadmieniamy jednocześnie, że po wezwaniu przez MZWiK sp. z o.o. do podjęcia robót budowlanych na przepompowni ścieków przy ul. Dąbrowskiego, Wykonawca zobowiązał się do wznowienia prac w dniu 20 czerwca 2018r.

PREZES ZARZĄDU  
*K. Sobczak*  
Krzysztof Sobczak