

Zarządzenie Nr OA.0050.68.2017

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie zmiany instrukcji BHP na obiekcie Krytej Pływalni w Kole

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016.446 ze zm.), i art.237⁴ ustawy z dnia 26 marca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 ze zm.) w związku z § 41 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) zarządzam się, co następuje:

§ 1 W zarządzeniu Burmistrza Miasta Koła NR OA.0050.147.2016 w sprawie ustalenia i wprowadzenia instrukcji BHP na obiekcie Krytej Pływalni w Kole w instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadza się następujące zmiany :

1. W instrukcji BHP przy magazynowaniu i stosowaniu kwasu siarkowego w stacji uzdatniania wody w dziale: „Warunki bezpiecznej pracy z kwasem siarkowym” wprowadza się punkty w brzmieniu:

„3.1 W pomieszczeniach magazynowania kwasu siarkowego nie mogą być urządzone stałe stanowiska pracy,

3.2 W pomieszczeniu składowania kwasu siarkowego nie mogą być przechowywane inne materiały, w szczególności: saetra, karbid, cyjanki, substancje łatwopalne, związki organiczne.”

2. W instrukcji wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych na Krytej Pływalni w Kole w dziale „Prace na drabinach” dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

„3. Przy wykonywaniu prac na wysokości z użyciem drabin dopuszczalny ciężar ładunku ręcznie przenoszonego na drabinie nie może być większy niż 10 kg.

§ 2 Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału ds. Obsługi Krytej Pływalni w Kole.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie następnego dnia po dniu podpisania.

Burmistrz Miasta Koła

Stanisław Maciaszek